

# 第15回 ニコタン 結果発表 にがお絵コンテスト

**テーマ** ニコタンとぼく、わたしのたからもの

多数のご応募ありがとうございました!

- 幼児の部.....15作品
- 小学校低学年の部...24作品
- 小学校高学年の部...20作品


のお友だちの作品が集まりました。

## 最優秀・受賞作品



# あれっ!?ガスが出ない! // そんなときは... ガスメーターをご確認ください

- ガスメーター(マイコンメーター)は、ガス漏れや震度5相当以上の地震を感知した場合等において、自動的にガスを止め、ガスメーターの表示ランプが赤く点滅します。
- ガス漏れの疑いもありますので、ガス臭くないか十分確認してください。
- ガス臭い場合は、ガス事業者へご連絡ください。
- ガス臭くない場合は、以下の手順に従って操作いただければ、ガスの供給を再開できます。



- 1 ガスコンロ・暖房・お湯すべてのガス機器を止める。**(ガスメーターの元栓(メーターガス栓)では止めない)
- メーターガス栓が開いていることを確認してください。復帰ボタンの**キャップを左に回して外す**。(キャップが無いタイプもあります。)
- 復帰ボタンを**奥までしっかり押し、すぐ手を離す**。(ボタンは元に戻り、赤ランプは再び点滅。)(キャップを元に戻す。)
- ガスを使わず**(お湯も出さないでください。)、約**3分**待つ。(ガスメーターがガス漏れがないかどうかを確認しています。)3分経過後に再度ガスメーターの表示ランプを確認し、**点滅が消えていればガスが使えます**。

**マイコンメーターは、次のような場合にガスをシャ断します(赤ランプが点滅します)**

- 地震 ●多量のガス漏れ ●ガスの圧力低下
- 機器の長時間使用(お湯の沸かしすぎや鍋が焦げるのを防止するものではありません。)


※3分経過後もガスが止まったままで赤ランプが点滅している場合は、ガス機器の止め忘れやガス漏れが考えられますので、もう一度ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか確認してください。  
※確認後に再度操作しても復帰しない場合は、ガス漏れの疑いがありますので、ガス事業者までご連絡ください。



# 凍結による給湯器の 破損防止

## 水抜き方式

1. 運転スイッチを「切」にする。(電源は抜かない)
2. ガス栓を閉める。
3. 給水栓①を閉める
4. ②お湯の蛇口(給湯蛇口)を開ける。
5. ③水抜き栓(2ヶ所)をはずす。



※水抜きした給湯器を次に使用するときには、水抜き方法の逆の順序で行う

## 通水方式

1. 運転スイッチを「切」にする。(電源は抜かない)
  2. 給湯蛇口を開け通水する。
- ※通水量のめやす エンピツの太さ程度
- 



※上記の方法にて全ての配管ならびに器具の凍結や破損を防げるものではありません。